



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού
Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι
Τηλ: 210 6895833
ΦΑΞ: 210 6853330
Email: i.kolliris@halandri.gr

Χαλάνδρι, 15/01/2019

Αρ.Πρωτ.: Δ.Υ.

Προς: 1. GLASSART A.E.

2. ΕΥΡΩΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ

Θέμα: « Διευκρινήσεις για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αντικείμενο την "Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένων οικίσκων" με Α.Μ. 136/2018»

Α. Σε απάντηση του από 09/01/2019 αιτήματος διευκρινήσεων του οικονομικού φορέα **GLASSART A.E.** που κατατέθηκε ηλεκτρονικά και ψηφιακά υπογεγραμμένο, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

- 1.Την άδεια θα εκδώσει ο ανάδοχος .
- 2.Το τοπογραφικό διάγραμμα με τα υφιστάμενα κτήρια θα δοθεί από την υπηρεσία μας.
- 3.Η χρήση των αιθουσών περιγράφεται στην μελέτη ,οι δε αίθουσες θα τοποθετηθούν σε ιδιοκτησίες του Δήμου Χαλανδρίου σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας .
- 4.Σας γνωρίζουμε ότι θα γίνει αποδεκτό και το ΕΛΟΤ 62305 καθώς και τα πιστοποιητικά των προμηθευτών.
- 5.Οι 20 ρευματοδότες θα είναι απλοί τύπου ΣΟΥΚΟ και θα τοποθετηθούν στην αίθουσα χορού.
- 6.Δεν κρίνουμε απαραίτητη την τοποθέτηση κουφωμάτων θερμοδιακοπής.
7. Επιθυμούμε να μπουν ειδικές σπές στην κοιλοδοκό του δαπέδου – φωλιές για την μεταφορά των οικίσκων με κλάρκ.
8. Να τοποθετηθούν κάγκελα στα παράθυρα των γραφείων της Δ/σης Περιβάλλοντος.
9. Όπως αναφέρεται στην σελ. 21 παρ. 9 συνολικού πάχους τουλάχιστον 0,5/50/0,5 mm .
10. Για τις αίθουσες θα χρειαστούμε 10 φωτιστικά σώματα φθορισμού , στην είσοδο ένα φωτιστικό σώμα τύπου χελώνας και τέσσερα (4) φωτιστικά σώματα στα w.c. και στο κουζινάκι.

11. Σε κάθε θέση εργασίας όπως φαίνεται από την κάτοψη χρειάζονται (3) τρείς ρευματοδότες και από μία πρίζα τηλεφώνου και internet .
- 12.Θα τοποθετηθεί ανοξείδωτος πάγκος διαστάσεων 1,50* 0,50 τουλάχιστον με νεροχύτη διαστάσεων 0,35* 0,35 τουλάχιστον.
13. Η οριζοντίωση μπορεί να επιτευχθεί με μεταλλικούς τάκους.
14. Εννοούμε την εξωτερική παροχή για την σύνδεση με την Δ.Ε.Η.
15. Εκ παραδρομής γράφτηκε ένα τεμάχιο. Το σωστό είναι τέσσερα (4).
16. Διευκρινίζεται ότι επιθυμούμε να τοποθετηθούν στους χώρους ενδιαίτησης : αλεξικέραυνο, πυροσβεστήρες , μεταλλικά ταμπελάκια, κάγκελα στα παράθυρα.

B. Σε απάντηση του από 11/01/2019 αιτήματος διευκρινήσεων του οικονομικού φορέα **ΕΥΡΩΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ** που κατατέθηκε ηλεκτρονικά και ψηφιακά υπογεγραμμένα, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

- 1.Στίς τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται τα ελάχιστα επιθυμητά πλάτη. Η προσφορά θα συνταχθεί με ότι προκύπτει από τις μελέτες.
- 2.Το επιθυμητό της υπηρεσίας είναι να μη τοποθετηθούν κολόνες εσωτερικά του οικίσκου. Οι διαστάσεις των παραθύρων είναι ενδεικτικές ώστε να υπάρχει επαρκής φωτισμός και αερισμός.
3. Η υπηρεσία που θα χρησιμοποιεί τον χώρο, τον θέλει εξοπλισμένο με τα αναφερόμενα.
4. Η τεχνική περιγραφή είναι η σωστή , το δε σχέδιο του συγκεκριμένου χώρου θα οριστικοποιηθεί σε συνεργασία με την επίβλεψη.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ



Ι. ΚΟΛΛΥΡΗΣ

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.