



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Δ/νση: Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου
Τ.Κ.: 15234
Πληροφ.: Αντωνίου Ελένη
τηλ: 2132023939
lena.antoniou@halandri.gr

Θέμα: «Παροχή διευκρινήσεων»

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. 57/4-01-2021 ερωτήματος του κ. Μαρσέλλου Εμμανουήλ (Light&Ergo), θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» με αρ. μελέτης 175/2020 ότι:

- 1,2. Θα πρέπει να κατατεθούν τα πιστοποιητικά ISO και CE μόνο για τα είδη που αναγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης ανά είδος και όχι για όλα τα είδη.
3. Δείγμα του κωνικού καλύμματος που αναφέρεται στο άρθρο 26 μπορείτε να δείτε στην κεντρική πλατεία του Χαλανδρίου αλλά και στον πεζόδρομο επί της οδού Χαϊμαντά μεταξύ των οδών Φ. Λίτσα και Αριστοτέλους.
4. Το καλώδιο DMX που αναφέρεται στο άρθρο 31 θα πρέπει να είναι αρσενικό σε θηλυκό.
5. Ο διακόπτης ράγας που αναφέρεται στο άρθρο 53 θα είναι τριών στοιχείων (πλάτος κάθε στοιχείου 17,5 mm).

Η συντάξασα της μελέτης

Αντωνίου Ελένη
Μηχ. Μηχανικός Τ.Ε., Msc