



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/ση : Αγ. Γεωργίου & Φιλ. Λίτσα 29
ΤΚ 152 34 Χαλάνδρι

Πληροφ.: Σάλλας Εμμανουήλ

Τηλ.: 213 2023 975

E-mail: sallasm@halandri.gr

Θέμα : «Παροχή διευκρινήσεων»

Σχετικά με τον διαγωνισμό προμηθειών για την αντικατάσταση των κουφωμάτων στα σχολικά συγκροτήματα μπορούν να τοποθετηθούν πλαίσια αλουμινίου με συντελεστή θερμοπερατότητας $U < 3,0 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ και κλάση αεροπερατότητας 4 για τα ανοιγόμενα πλαίσια αλουμινίου και κλάση αεροπερατότητας 3 για τα συρόμενα.

Τα συρόμενα θα τοποθετηθούν στις θέσεις που δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση των ανοιγόμενων τόσο χωροταξικά, όσο και με γνώμονα την ασφάλεια των παιδιών στα σχολικά συγκροτήματα.

Ο συντάξας της μελέτης

ΣΑΛΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.